

お詫びとお願い

小型自動切替式調整器の点検のお願い

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、本年 5 月よりリニューアルし販売を開始致しております小型自動切替式調整器（型式 AXS-8B シリーズ及び TAXS-8B シリーズ）で、市場にて燃焼機器の着火不良を起こすものが発見されました。現品の調査を行いましたところ、内部の低圧弁体部の取付けビスが取付けられていないことが判明致しました。

つきましては、全数の点検を実施させて頂きたく、お願い申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しまして深くお詫び申し上げますとともに、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

本件につきましては、営業員が訪問し詳細をご説明申し上げますと共に対処させていただきますが、下記の通りご報告させていただきますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ窓口

対策本部 受付時間: 8:30~17:30

TEL: 072-981-3781

※電話番号はおかけ間違いのないようお願いいたします

1. 【点検対象製品】

小型自動切替式調整器（型式: AXS-8B シリーズ及び TAXS-8B シリーズ）

2. 【点検対象製品のロット番号】

0805101~0805116（2008年5月生産分の全て）

0806101~0806120（2008年6月生産分の全て）

0807101~0807111（2008年7月生産分の一部）

3. 【対象品の見分け方】


対象外品です



型式: **AXS-8A**

2008年4月まで製造

対象品です



型式: **AXS-8B**

【点検対象ロット番号】

0805101～0805116 '08年5月生産分全て


0806101～0806120 '08年6月生産分全て

0807101～0807111 '08年7月生産分の一部

4. 【点検方法】

外部から磁石で点検できますので、設置された状態で実施させていただきます。

AXS-8B 点検方法




【点検対象ロット番号】

0805101～0805116 '08年5月生産分全て

0806101～0806120 '08年6月生産分全て

0807101～0807111 '08年7月生産分の一部

TAXS-8B 点検方法



ロット番号：この場合は 0805106
機器 番号：この場合は 0006

合格品には、点検済みであることを示す合格シール(合)を貼付します。

取り付けネジが装着されているかどうかの確認をマグネットにて行います。
※左右両側とも吸着すれば合格です。



【点検対象ロット番号】

0805101～0805116 '08年5月生産分全て
0806101～0806120 '08年6月生産分全て
0807101～0807111 '08年7月生産分の一部