

仕 様 書

Specification

| 項 目 Item | 内 容 Specifications | | |
|--|--|---------|---------------------|
| 名 称 Type | 自動切替式分離型調整器 Separate Type First Stage Automatic Change-over Regulator | | |
| 型 式 Model | A X - 7 0 - 0 | | |
| 容 量 Capacity | 7 0 k g / h (C ₃ H ₈) | | |
| 入口圧力 Inlet Pressure | 0 . 1 0 ~ 1 . 5 6 | | M P a |
| 出口圧力 Outlet Pressure | 0 . 0 3 2 ~ 0 . 0 8 3 | | M P a |
| 閉塞圧力 Lockup Pressure | 0 . 0 9 5 | | M P a 以下 or less |
| 気密 Air-Tightness Test | 入口側 Inlet | 1 . 8 0 | M P a |
| | 出口側 Outlet | 0 . 1 5 | M P a |
| 耐圧 Hydrostatic Test | 入口側 Inlet | 2 . 7 0 | M P a |
| | 出口側 Outlet | 0 . 8 0 | M P a |
| 入口接続 Inlet Connection | J I S 2 0 K 2 0 A | | フランジ Flange |
| 出口接続 Outlet Connection | R 1 | | |
| 面間寸法 Spacing Dimension | ヨコ (W) 3 3 0 × タテ (H) 1 6 0 m m | | |
| 使用温度範囲 Working Temperature Range | - 2 5 ~ 6 0 | | ℃ |
| 質量 Product Weight | 約 Approx. | 9 . 3 | k g |
| 補給開始圧力 Starting Pressure of Replenishment | 0 . 1 0 | | M P a 未満 less |
| 備考 Note | | | |

DATE: Apr.1.2014

I·T·O株式会社

[**I·T·O Corporation**]

東大阪市箱殿町 1 0 番 4 号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590