

仕 様 書

| 項 目 | 内 容 | |
|---------|---|---------------|
| 名 称 | 高性能型自動切替式一体型調整器 | |
| 型 式 | AXS-8C-4JTS | |
| 容 量 | 8kg/h (C ₃ H ₈) | |
| 入 口 圧 力 | 0.15~1.56 | MPa |
| 出 口 圧 力 | 2.55~3.30 | kPa |
| 閉 塞 圧 力 | 3.50 | kPa以下 |
| 安全弁作動圧力 | 吹き始め | 5.60~8.40 kPa |
| | 吹き止り | 5.04~8.40 kPa |
| 気 密 | 入口側 | 1.80 MPa |
| | 出口側 | 5.50 kPa |
| 耐 圧 | 入口側 | 2.70 MPa |
| | 出口側 | 0.30 MPa |
| 入 口 接 続 | POL継手 (張力式ガス放出防止型高圧ホース600mm×2 1000mm×2) | |
| 出 口 接 続 | R 1/2 (ユニオン) | |
| 面 間 寸 法 | ヨコ317×タテ170.5 | mm |
| 使用温度範囲 | -25~60 | ℃ |
| 質 量 | 約4.0 | kg |
| 補給開始圧力 | 0.07MPa以上0.15MPa未満 | |
| 備 考 | ※ 本製品は「液化石油ガス販売事業者の認定に係る保安確保機器の設置等の細目を定める告示」の別表 調整器の項に定めるI類の基準に合格したものです。 ※ 異常臭気対応型 ※ 逆止弁アダプタ付 | |

2019年4月10日

Ⓜ I.T.O株式会社

東大阪市箱殿町10番4号

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590