

仕 様 書

Specification

| 項 目 Item | 内 容 Specification | | |
|---|--|--|---------------------|
| 名 称 Type | 自動復帰型昇圧遮断装置付中間圧ハウスレギュレーター Intermediate Pressure House Regulator | | |
| 型 式 Model | I G L - 2 0 H | | |
| 容 量 Capacity | 7 m ³ /h (n o r m a l) (0 . 6 5) (比重) (Specific Gravity) | | |
| 入口圧力 Inlet Pressure | 3 . 0 0 ~ 1 5 . 0 | | k P a |
| 出口圧力 Outlet Pressure | 1 . 7 0 ~ 2 . 3 0 | | k P a |
| 閉塞圧力 Lockup Pressure | 2 . 5 0 | | k P a 以下 or less |
| 自動復帰型昇圧防止装置 Automatic Return Type Over Pressure Prevention Device | 作動圧力 Operating Pressure | 5 . 0 0 k P a 以下 or less | |
| | 復帰 Return | 出口圧力降下による自動復帰 Resets Automatically After Outlet Pressure Resumes its Normal Range | |
| 気密 Air-Tightness Test | 入口側 Inlet | 3 3 . 0 | k P a |
| | 出口側 Outlet | 1 6 . 5 | k P a |
| 耐圧 Hydrostatic Test | 入口側 Inlet | 4 5 . 0 | k P a |
| | 出口側 Outlet | 3 0 . 0 | k P a |
| 入口接続 Inlet Connection | R c 3 / 4 | | |
| 出口接続 Outlet Connection | R c 3 / 4 | | |
| 面間寸法 Spacing Dimension | 1 0 5 | | m m |
| 使用温度範囲 Working Temperature Range | - 1 5 ~ 6 0 | | °C |
| 質量 Product Weight | 約 Approx. 0 . 7 | | k g |
| ストレーナメッシュ数 The Number of Strainer Meshes | 1 2 5 | | メッシュ Meshes |
| 設置場所 Installation Site | 屋内 Indoor | | |
| 取付姿勢 Mounting Direction | 垂直 Vertical | | |
| 備考 Note | 取付姿勢が水平の場合は、設定圧力の調整が必要です。 | | |

DATE: May.22.2018

ITO株式会社
[**ITO Corporation**]

東大阪市箱殿町10番4号
(10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan)
TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590