

仕 様 書

Specification

| 項 目 Item | 内 容 Specifications | | |
|-------------------------------------|--|------|----------------|
| 名 称 Type | 集合装置 MANIFOLD | | |
| 型 式 Model | PHW-20-10F | | |
| 使用圧力 Working Pressure | 1. 56 | MP a | 以下 or less |
| 気密 Air-Tightness Test | 1. 80 | MP a | |
| 耐圧 Hydrostatic Test | 2. 70 | MP a | |
| 入口接続 Inlet Connection | R c 1 / 4 | | |
| 出口接続 Outlet Connection | J I S 20K 20A | | フランジ Flange |
| 端部接続 End Connection | J I S 20K 20A | | フランジ Flange |
| 全長 Overall Length | ※1000 | | mm |
| 使用温度範囲 Working Temperature Range | -25~60 | | ℃ |
| 質量 Product Weight | 約 Approx. | ※4.6 | k g |
| 備考 Note | <p>ナイロンコーティング塗装 集合装置2本で一式 ※片側のみの値</p> <p>The nylon coating painting. It is one set with two manifolds.(※Value only for one)</p> <p>適用法令:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 Applicable law: The Act on Securing Safety and Optimization of Transaction of Liquefied Petroleum Gas</p> | | |

DATE: Sep.19.2019

ITO株式会社

ITO Corporation

東大阪市箱殿町10番4号

10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590