

# 仕 様 書

## Specification

| 項 目<br>Item                         | 内 容<br>Specifications  |      |                |
|-------------------------------------|--|------|----------------|
| 名 称<br>Type                         | 集合装置<br>MANIFOLD   |      |                |
| 型 式<br>Model                        | PHW-20-12F   |      |                |
| 使用圧力<br>Working Pressure            | 1. 56  | MP a | 以下<br>or less  |
| 気密<br>Air-Tightness Test            | 1. 80  | MP a |                |
| 耐圧<br>Hydrostatic Test              | 2. 70  | MP a |                |
| 入口接続<br>Inlet Connection            | R c 1 / 4  |      |                |
| 出口接続<br>Outlet Connection           | J I S 20K 20A  |      | フランジ<br>Flange |
| 端部接続<br>End Connection              | J I S 20K 20A  |      | フランジ<br>Flange |
| 全長<br>Overall Length                | ※1200  |      | mm             |
| 使用温度範囲<br>Working Temperature Range | -25~60   |      | ℃              |
| 質量<br>Product Weight                | 約<br>Approx.   | ※5.2 | k g            |
| 備考<br>Note                          | <p>ナイロンコーティング塗装<br/>集合装置2本で一式<br/>※片側のみの値</p> <p>The nylon coating painting.<br/>It is one set with two manifolds.(※Value only for one)</p> <p>適用法令:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律<br/>Applicable law: The Act on Securing Safety and Optimization of<br/>Transaction of Liquefied Petroleum Gas</p> |      |                |

DATE: Sep.19.2019

**ITO株式会社**

**ITO Corporation**

東大阪市箱殿町10番4号

10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan

TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590