

L P ガス容器 開け忘れ防止器

カクニン君


バルブ開閉状態が一目でわかる

『見える化』を実現

ヒューマンエラーによる
供給支障事故防止に最適

容器バルブ全開時


「カクニン君」取付可能




容器バルブに取り付ける事により、
容器バルブが全開状態である事を確認できます。

容器バルブ全閉時

「カクニン君」取付不可能



容器バルブが全閉時または開度が不十分な
状態では取り付けができません。



L P ガス容器交換時は、「カクニン君」を高圧ホースのニップル等に取り付ける事が可能です。

※最終チェック時に「カクニン君」が高圧ホースのニップル等に残っていれば、
そこにつながっている容器バルブが閉になっている事がわかります。
また、穴に紐を通してヘッダー等に繋ぐ事により落下・紛失防止にもなります。

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所
I.T.O 株式会社

本社 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町 10-4

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590

URL <https://www.itokoki.co.jp>

133C-カクニン君-02-2510-ITO