


REGIT50

-AL-EX
-ALM-EX

直動式

AL/ALMガバナユニット
容量UPバージョンリリース



AL 700 Nm³/h

ALM 1000 Nm³/h

※ALMユニットと当社製ガバナSGX-100との組み合わせで



ALユニットで MAX1000Nm³/hが可能！！

仕様


型式	REGIT50-AL-EX	REGIT50-ALM-EX
容量(比重0.65)	右記容量表参照	
入口圧力	0.30~0.99 MPa	
出口圧力調整範囲	1.90~2.30 kPa	9.00~20.0 kPa ※3
閉塞圧力	2.50 kPa以下	設定圧力×1.2 kPa以下
安全器(リリーフ弁)作動圧力	2.70~8.00 kPa ※3	9.00~30.0 kPa ※3
自動復帰式 異常昇圧防止装置	作動圧力	5.00 kPa以下
	復帰	出口圧力低下による自動復帰
手動復帰式 遮断弁	作動圧力	8.00~13.0 kPa ※3
	復帰	9.00~30.0 kPa ※3
気密	手動(リセットボタン操作)による復帰	
	入口部	1.10 MPa以上
	出口部1 ※1	0.33 MPa以上
耐圧	出口部2 ※2	10.0 kPa以上
	入口部	1.50 MPa以上
	出口部1 ※1	1.00 MPa以上
	出口部2 ※2	13.0 kPa以上
		45.0 kPa以上
入口接続	JIS 10K 50A フランジ(FF)	
出口接続	JIS 10K 100A フランジ(FF)	
出入口芯々寸法	300 mm	
ユニット寸法(幅×奥行×高さ)	675×604×1055 mm	
ストレーナメッシュ数	100 メッシュ	
本体材質	FCD450	
重量	135 kg	

※1: ABガバナ出口部です。
※2: BL(M) ガバナ出口部です。
※3: 圧力設定範囲はその使用範囲に見合ったスプリングの入れ替えが必要となります。

流量特性



動特性



一次圧力: 0.70MPa 流体: 空気 負荷変動ΔQ: ON~OFF 常時放出流量: 1 Nm³/h

二次側 管体容量 m³	ΔQ Nm³/h	設定圧力: 2.10kPa			t 秒	設定圧力: 15.0kPa			
		Δa kPa	Δb kPa	Δc kPa		Δa kPa	Δb kPa	Δc kPa	t 秒
V=0.1	10	0.02	0.00	0.05	2~3	0.07	0.00	0.07	2~3
	20	0.09	0.01	0.14		0.13	0.00	0.17	
	30	0.14	0.03	0.22		0.13	0.00	0.22	
	50	0.36	0.12	0.42		0.25	0.00	0.55	
	100	0.79	0.89	0.97		0.89	0.02	1.67	
V=0.5	10	0.02	0.00	0.05		0.09	0.00	0.07	
	20	0.08	0.00	0.11		0.17	0.00	0.20	
	30	0.12	0.00	0.17		0.17	0.00	0.28	
	50	0.21	0.04	0.33		0.30	0.00	0.52	
	100	0.56	0.57	0.70		0.65	0.00	1.48	
V=1.0	10	0.02	0.00	0.04		0.08	0.00	0.08	
	20	0.05	0.00	0.09		0.12	0.00	0.16	
	30	0.07	0.00	0.14		0.07	0.00	0.16	
	50	0.14	0.00	0.26		0.18	0.00	0.47	
	100	0.40	0.25	0.58		0.50	0.00	1.08	

注) 上記の各特性値は、実験室の限られた条件下での値です。
実用の場合には数値が変わることがありますので、大まかな目安値としてご参照ください。

●お問い合わせは…

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

ITO株式会社

本社・工場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号
滋賀工場 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
営業開発部/東京支店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
営業開発部/名古屋支店 〒451-0042 名古屋市中区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
営業開発部/大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
営業開発部/九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590
TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045
TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514
TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128
TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210
TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023