

MHR-25

運動命制管中區へのスレギュレータ







標準仕様

MHR-25			
$0.05 \sim 0.30 \text{ MP a}$			
2.00 ± 0.40 kPa			
1.50~20.0 kPa			
2.50 kPa以下			
3.20 ± 0.40 kPa			
2.52~3.60 kPa			
4.20±0.40 kPa			
J I S 10K 25A フランジ (FF)			
J I S 10K 40A フランジ (FF)			
(H) 146× (W) 220 mm			
水平			
150 メッシュ			
約10kg			

※1:スプリング交換により設定できる圧力の範囲です。

※2:垂直設置にも対応しております。


容量表

単位: m³/h (normal) ガス比重 0.65

出口設定圧力(kPa) オフセット幅(kPa)		2.00	4.00	7.00	10.0	15.0	20.0
		± 0.40	± 0.80	± 1.40	± 2.00	± 3.00	± 4.00
	0.05	80	90	95	80	70	75
入口圧力 力 力	0.10	110	135	145	125	120	130
	0.15	130	160	160	160	160	175
方 a	0.20	135	160	160	170	180	180
	0.30	140	160	160	170	180	180

スプリング一覧表

No.	2	3	4		
調整範囲 (kPa)	1.50~3.00	3.00~5.00	5.00~8.00		
No.	5	6			
調整範囲 (kPa)	8.00~13.0	13.0 ~20.0			




動特性 (出口設定圧力2.00 kPa時の値です)

単位: k P a

入口圧力	管体容積*	10m	$^{3}/h$ 30m ³		$10 \mathrm{m}^{3}/\mathrm{h}$ $30 \mathrm{m}^{3}/\mathrm{h}$ $50 \mathrm{m}^{3}/\mathrm{h}$		60m ³ /h		
(MPa)	(1)	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min
0.05	0.53	4.07	1.36	6.63	1.02				
0.03	41	2.50	1.75	3.10	1.18				
0.15	0.53	2.95	1.36	5.30	1.20	6.25	1.09	6.34	0.90
0.13	41	2,22	1.76	2.63	1.26	2.99	0.96	3.11	0.85
0.20	0.53	2.63	1.48	3.08	1.24	3.30	1.11	3.38	0.99
0.50	41	2.13	1.66	2.45	1.28	2.70	1.00	2.78	0.91
10/ kk 11.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								

左表は、実験室の 限られた条件での値です。 大まかな目安として ご参照ください。

※管体容積:0.53ℓ⇒40A×400mm、41ℓ⇒40A×400mm+120 号メーター



専用BOX (水平設置専用)



フリーダイヤルFAX 0120-110227 ホームページ http://www.itokoki.co.jp



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

●お問い合わせは

場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号 智 丁 場 〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地 滋 営業開発部/東京支店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号芝ASビル5階

営業開発部/名古屋支店 〒451-0042 名古屋市西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階 TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128 営業開発部/大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号 営業開発部/九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号

TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045 TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514 TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210 TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590