

／ エネファームの故障を防ぐ ／

HITS-8

高性能型二段式一体型調整器 ヒッツ



HITS-8-2J



HITS-8-4J


※4Jタイプは
支持金具付です

LP ガス中の硫黄濃度が高くなる前に
容器を交換 いただくことで
エネファームの故障の原因 となる
硫黄の流入を防ぎます

HITS-8 は左右の容器から 同量の
LP ガスを 消費する 調整器 です

※一般的に家庭用として使用される自動切替式調整器は、容器内のガスをほぼゼロまで使える反面、硫黄濃度の高いLP ガスを供給してしまう可能性があります。

※ご使用の際は必ず計画配送を行ってください。



⚠ 硫黄濃度の高いLP ガス
(残液 5～10%以下)


HITSの4つの特長



1 差圧弁

差圧弁が直射日光等で生じる「片べり」を抑制します。左右均等供給により計画配送を手助けします。

差圧弁がないと...




2 逆止弁

逆止弁を内蔵することでガス供給を中断することなく容器交換が行えます。




3 再液化流入防止

ABR 対策として高圧ホース金具と中圧ノズルの間に段差を設け、再液化したLPガスの流入を予防しています。



4 供給停止防止

弁を2つ設けることで、たとえ1つの弁が凍結等で閉止してももう1つの弁によりガスを供給します。



標準仕様

型式	HITS-8-2J	HITS-8-4J
容量	8 kg/h (C ₃ H ₈)	
入口圧力	0.20~1.56 MPa	
出口圧力範囲	2.55~3.30 kPa	
閉塞圧力	3.50 kPa以下	
入口接続	POL継手 (張力式高圧ホース600mm×2)	POL継手 (張力式高圧ホース600mm×2、1000mm×2)
出口接続	検査孔付ボールガス栓 (Rc 1/2 または Rc 3/4)	
面間寸法	15Aタイプ	(縦)188.5×(横)196mm
	20Aタイプ	(縦)195.3×(横)196mm
質量	約2.2 kg	約4.1 kg
ストレーナーメッシュ数	420メッシュ	

ガス供給機器のご用命は...
フリーダイヤルFAX 0120-110227
ホームページ <http://www.itokoki.co.jp>



経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

I.T.O.株式会社

●お問い合わせは

本社・工場 〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号
 滋賀工場 〒521-0323 滋賀県東近江市三好町3番1号
 北海道営業所 〒260-0015 北海道札幌市中央区南一条西3丁目2番2号
 北関東営業所 〒060-0009 茨城県ひたちなか市新栄町38番地11
 埼玉営業所 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷1丁目135番地
 仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34
 神奈川営業所 〒252-0314 相模原市南区南台2丁目1番43号
 名古屋支店 〒451-0042 愛知県名古屋市中区西区那古野二丁目11番23号
 北陸出張所 〒920-0368 石川県金沢市広岡2丁目13-37
 東海営業所 〒422-8058 静岡県駿河区中原743-1
 大坂支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
 滋賀出張所 〒521-0323 滋賀県東近江市三好町3番1号
 広島支店 〒733-0842 広島市西区井口5丁目23番24号
 岡山営業所 〒700-0974 岡山県岡山市北区今村653-118
 四国営業所 〒790-0966 愛媛県松山市立花3丁目11-15
 九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
 南九州出張所 〒892-0847 鹿児島市西千石町11-21
 営業開発部/東京支店 〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号
 営業開発部/名古屋支店 〒451-0042 愛知県名古屋市中区西区那古野二丁目11番23号
 営業開発部/大阪支店 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
 営業開発部/九州営業所 〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
 海外事業部 〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号

TEL 072-981-3781 FAX 072-987-6590
 TEL 0749-55-1041 FAX 0749-55-1045
 TEL 043-201-1500 FAX 043-201-1520
 TEL 011-614-2730 FAX 011-614-2732
 TEL 029-265-8685 FAX 029-265-8687
 TEL 048-657-2123 FAX 048-740-7940
 TEL 022-782-7401 FAX 022-782-7403
 TEL 042-740-8920 FAX 042-740-8923
 TEL 052-386-0125 FAX 052-386-0128
 TEL 076-290-0829 FAX 076-269-7089
 TEL 054-281-5511 FAX 054-281-5512
 TEL 072-985-2521 FAX 072-982-2210
 TEL 0749-55-8272 FAX 0749-55-8273
 TEL 082-278-7556 FAX 082-278-7559
 TEL 086-246-6461 FAX 086-246-6462
 TEL 089-986-8070 FAX 089-986-8071
 TEL 092-513-0020 FAX 092-513-0023
 TEL 099-808-3422 FAX 092-513-0023
 TEL 03-3456-6513 FAX 03-3456-6514
 TEL 052-386-0126 FAX 052-386-0128
 TEL 072-942-0782 FAX 072-982-2210
 TEL 092-513-0021 FAX 092-513-0023
 TEL 072-987-9020 FAX 072-987-9021

188C-HITS8-01-2507-1000P